



**COMUNE DI SOMMA LOMBARDO**  
**COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Provincia di Varese  
Via Valle, 1 - Tel. **0331/9511** C.A.P. 21019  
e-mail: [polizialocale@comune.sommalombardo.va.it](mailto:polizialocale@comune.sommalombardo.va.it)  
PEC: [polizialocale@sommalombardo.legalmail.it](mailto:polizialocale@sommalombardo.legalmail.it)

Prot. n. 0027147/AS/

Somma Lombardo, 02/08/2023

EDILIZIA PRIVATA  
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2  
21019 SOMMA LOMBARDO VA

**Oggetto: Richiesta parere in relazione al piano attuativo 02-2022 – rif. prot. 0019052 del 30.05.2023**

**CAT. IX CL. 3 FASC. 19/17**

Con riferimento all'oggetto ed alla richiesta datata 30 maggio 2023 per il parere di competenza per la realizzazione di nuova attività commerciale tra le vie Goito e Giusti:

**PREMESSO** che in data 30.05.2023 perveniva richiesta di parere da parte dell'U.T.C. e che in seguito ad attività istruttoria veniva valutata anche per mezzo di sopralluogo finalizzato a verificare le caratteristiche dell'area oggetto di intervento;

**PRESO ATTO** di quanto previsto in sede di progettazione laddove vengono previste nuove opere a servizio di attività commerciali in via di realizzazione e che dette opere, per quanto di competenza di questo ufficio, sono relative all'accesso carraio dalla rotatoria di via Giusti nonché accesso ed uscita dalla rotatoria di nuova realizzazione in via Goito;

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

esprime **parere favorevole condizionato** dalle seguenti prescrizioni:

1. Ingresso da via Giusti:
  - a. Detto ingresso dovrà essere utilizzato in maniera esclusiva come ingresso di servizio per il carico e scarico merci e in sede di realizzazione dovrà essere predisposta idonea segnaletica stradale finalizzata a rendere chiaro ed esclusivo l'accesso ai soli autocarri per carico e scarico merci;
  - b. Si rileva che non è stato ben evidenziato in sede progettuale l'attraversamento pedonale che collega i due lati dell'accesso su menzionato al fine di garantire ai pedoni la fruizione del marciapiede. Infatti si intravede nella tavola n. 12 del progetto la previsione di segnaletica verticale, che andrebbe tuttavia incrementata anche sul margine sinistro della corsia, ma non si apprezza la previsione della segnaletica orizzontale.



**COMUNE DI SOMMA LOMBARDO**  
**COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Provincia di Varese

Via Valle, 1 - Tel. **0331/9511** C.A.P. 21019

e-mail: [polizialocale@comune.sommalombardo.va.it](mailto:polizialocale@comune.sommalombardo.va.it)

PEC: [polizialocale@sommalombardo.legalmail.it](mailto:polizialocale@sommalombardo.legalmail.it)

2. Ingresso via Goito:
  - a. Si rileva che in sede progettuale non è previsto l'attraversamento pedonale della via San Fermo presumibilmente "ramo 4" della rotatoria di via Goito;
  - b. Si rileva che in sede progettuale sarebbe opportuno prevedere un attraversamento pedonale della via Goito su quello che in sede di progetto è definito "ramo 3";
  - c. L'ingresso al centro da via Goito dovrà essere ben evidenziato, per mezzo di segnaletica verticale, e lo stesso dovrà costituire l'unico ingresso veicolare per gli utenti dell'attività e all'interno dell'area parcheggio dovrà essere chiaramente indicata l'uscita verso via Goito.
  
3. Per quanto attiene l'area di parcheggio interna, la zona promiscua di manovra degli autoarticolati/autosnodati e di sosta delle autovetture degli utenti potrebbe rappresentare delle criticità sia relative alla manovrabilità dei mezzi (si rappresenta che in sede progettuale l'autoarticolato in manovra viene rappresentato sovrapposto a due stalli di sosta) sia relative alla sicurezza degli utenti (lo spazio di manovra si trova nel lato di ingresso all'attività commerciale).

**Lo scrivente ufficio si riserva tuttavia ulteriori precisazioni in sede realizzativa sulla previsione della segnaletica stradale da installare.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Comandante

Documento Firmato Digitalmente da Sacco Andrea