



AMSC spa
Gallarata



Prot. N. 9068/13
del 07/10/2013

EP

CITTA' DI SOMMA LOMBARDO	
PROTOCOLLO GENERALE	
16 OTT. 2013	
Prot. N.	<i>25733</i>
Cat. <i>VI</i>	Cl. <i>3</i> Fasc.

Spett.le
Comune Di Somma Lombardo
Piazza Vittorio Veneto, 2
21019 Somma Lombardo
Settore Pianificazione
Servizio edilizia privata

OGGETTO: parere per Comparto Y – Piano Esecutivo – Intervento a destinazione commerciale terziaria (autosilo con autolavaggio di pertinenza). Via Ferrarin – Via S. Margherita (rif. prot. N. 0020099/QS/RV).

In merito alla vostra richiesta di parere relativo al piano ⁰⁹esecutivo relativo al Comparto Y, Vi confermiamo le considerazioni già espresse in precedenza, in occasione della costruzione del complesso alberghiero (prot. A.M.S.C. n.10682 del 23/12/2005); pertanto, utilizzando le tubazioni già posate nel 2006, è possibile eseguire gli allacciamenti dell'autosilo ed dell'autolavaggio ma, per garantire una maggiore stabilità e continuità della fornitura, sarà necessario:

- posare una tubazione in polietilene DN 125 (circa 170 m) per la chiusura dell'anello tra Via Caproni e Via S. Margherita (previsto nel 2005 come futura estensione della rete acquedotto);
- realizzare un collegamento (o potenziare il collegamento esistente) con l'acquedotto della SEA per poter alimentare la rete di Case Nuove nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell'unico pozzo in esercizio.

Distinti saluti

A.M.S.C. spa
(Ing. Stefano Inglese)

Stefano Inglese