




Regione
Lombardia

ASL Varese



Direzione Generale
AREA DISTRETTUALE DI GALLARATE
DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO
Via Fuser ang. Via Cavour n. 2 21019 Somma Lombardo

Tel. 0331 258123 - Fax 0331 258128

Somma Lombardo,


Prot. N. **N.89744, data: 19/09/2013**

Rif. Prot. N.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosella Proietto

Responsabili istruttoria:

EP



Ill.mo Signor SINDACO
Del Comune di
SOMMA LOMBARDO

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 3.1.14 vigente R.L.I. per piano esecutivo Comparto Yper intervento a destinazione commerciale-terziaria con realizzazione di autosilos e autolavaggio via Ferrarin/via S. Margherita.

Vista l'istanza pervenuta in data 22/08/13 prot. 2013/014GUP0082629 da codesto Comune, intestata al sig. Brambilla Livio Dario legale rappresentante della ditta IMMOBILIARE SANTA MARGHERITA srl mandataria della società LEASINT, relativa al rilascio del parere di cui all'oggetto, viste le tavole allegate e la documentazione pervenuta

visto il vigente R.L.I. e la vigente normativa di settore

SI ESPRIME

Parere favorevole alle seguenti condizioni:

- ✓ • Dovrà essere rispettato, se è il caso, quanto previsto dalla vigente normativa in tema di bonifica e smaltimento di eventuali strutture contenenti amianto
- ✓ • Nei tratti dove è in progetto la realizzazione della rete fognaria di acque nere e acque bianche, le condotte dell'acqua potabile devono essere ben isolate rispetto ai tratti di fognatura **ed ubicate a quota superiore rispetto a questi ultimi**. Nell'evenienza di incroci tra la condotta dell'acquedotto e quello della fognatura, entrambe dovranno essere contenute in distinti manufatti, a tenuta, ispezionabili, di idonea lunghezza;
- ✓ • In caso di presenza di pozzi di acqua potabile dovranno essere rispettate le prescrizioni sancite dalla vigente legislazione di settore per le zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione;
- ✓ • Deve essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi e/o attraversamenti pedonali, alle loro pendenze longitudinali / trasversali nonché alle caratteristiche della pavimentazione;
- ✓ • Devono essere rispettate le fasce di rispetto stradale stabilite dalla normativa vigente (D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 e successive integrazioni e modificazioni);



Regione
Lombardia

ASL Varese

- ✓ deve essere rispettata la normativa vigente in tema di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, generate da installazioni per telefonia cellulare e per ripetitori e/o antenne radiotelevisive.
- ✓ In caso di presenza di elettrodotti e cabine elettriche devono essere rispettate le distanze dai fabbricati di abitazione o destinati ad altra attività che comportino tempi di permanenza prolungati delle persone ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03 e secondo le modalità riportate nel D.M. 29/05/08
- ✓ Deve essere ottemperato a quanto previsto negli artt. 3.4.68 e 3.4.69 del vigente R.L.I. per gli scarichi provenienti dai fabbricati

Si raccomanda la previsione e l'installazione di dispositivi di accesso alle coperture e gli agganci anticaduta nei realizzandi edifici così come previsto dall'allegato alla deliberazione del direttore generale n. 294/06: "Aggiornamento del Titolo III del R.L.I."

Non viene espresso alcun parere relativamente agli edifici in progetto in quanto la presente pratica non ha valenza di Permesso di Costruire per i singoli edifici.

Si segnala comunque che nei due edifici destinati a "spogliatoio" il bagno deve essere disimpegnato da anti-wc come previsto nel vigente R.L.I.

Per i posti auto ubicati sotto le tettoie devono essere previsti i parcheggi per handicap (1 ogni 50 posti o frazione di 50).

In generale si ricorda che dovranno essere rispettati i requisiti strutturali di igiene e sicurezza di cui al Titolo III del vigente R.L.I. , alla circolare n. 8/SAN/85, al D.L.vo 81/08, al D.M. 01/02/1986.

Sono fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott.ssa Rosella Proietto