



Comune di VALLO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N 12/2026

Oggetto: Analisi acqua proveniente dall'acquedotto comunale

IL SINDACO

- Vista la comunicazione scritta pervenuta in data 23 settembre u.s. dall'ASL TO4 prot. n. 106372 avente per oggetto *"controllo acque ad uso umano ex DLgs n. 18/2023 – non conformità microbiologica e indicatori (All. I parte A e C). Comunicazioni – Verbale n. 266/2026/GJ del 21/09/2026"* e la comunicazione dell'Autorità d'Ambito Torinese TO3 prot. n. 3133 del 23 settembre 2026, con oggetto *"Prot. n. 0003133-2026_Superamento dei valori di parametro nell'acqua del Comune di Vallo Torinese"*;
- Rilevato che dalle analisi dell'ARPA di Grugliasco sul campione di acqua potabile prelevato in data 21.09.2026 presso la fontana pubblica del Cimitero di questo Comune è stato evidenziato una non conformità per la presenza di batteri;
- Ritenuto doveroso di provvedere urgentemente all'ordine con lo scopo precauzionale di salvaguardare la salute umana e di adottare le opportune azioni per ritrovare la causa del problema, facendo eseguire ulteriori campionamenti ed analisi a ditta di fiducia dell'Ente, idonea per l'oggetto ed esperta nel settore, pur non essendo state riscontrate non conformità nelle precedenti analisi;
- Dato atto che la società ALFA LAB snc di Alberto Ondoli e Fabio Sessa di Varese risulta già affidataria di prelievi e analisi periodiche sull'acquedotto comunale;
- Visto il Regolamento comunale sull'uso e distribuzione dell'acqua potabile e la Carta del Servizio;
- Visto il D.Lgs 267/00 art. 50 c. 5;

ORDINA

- 1) il divieto di consumo umano dell'acqua erogata dalla rete idrica afferente al punto d'utenza Fontana Cimitero se non previa bollitura per almeno 10 minuti;
- 2) Alla società ALFA LAB snc di Alberto Ondoli e Fabio Sessa di Varese, di eseguire al più presto prelievi e analisi sull'acqua proveniente dalla sorgente Benna nei due punti soliti (lavatoio e Cimitero), in modo da avere una rilevazione comparativa ed esaustiva, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'intervento sarà liquidato successivamente, secondo gli attuali prezzi medi di mercato utilizzati in zona e giudicati congrui da questo Ufficio Tecnico Comunale.

L'ordine di bollitura dell'acqua decorre sin da subito e varrà fino a revoca della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio al TAR Piemonte.

Vallo Torinese, 24 settembre 2026



IL SINDACO
BERGERO Graziano