

# COMUNE DI SENIS

## Provincia di Oristano

Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 00082880956 - c.c.p. 16479099 via V. Emanuele, 2 - CAP 09080

#### UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE
N°
41
del
19
03
2013

OGGETTO :
Manutenzione straordinaria dei climatizzatori installati negli edifici comunali. Integrazione impegno di spesa.
installati negli edifici negli

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;
- Richiamati:
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2013;
- Vista la delibera di G.C. n. 100 del 27.12.2012 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del POG per l'esercizio 2013;
- Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 01.02.2013 con il quale veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'Ing. Angelica Sedda;
- Premesso che nello scorso mese di febbraio, si sono verificati dei malfunzionamenti nelle unità interne dell'impianto di condizionamento a servizio del palazzo municipale, della Biblioteca e dei locali dell'ex Monte Granatico, creando comprensibili disagi al personale dipendente, soprattutto in considerazione delle alte temperature registrate nel periodo;
- Dato atto che per evitare il perdurare della situazione e permettere celermente di eliminare i disagi ai dipendenti degli uffici comunali, si rende necessario contattare immediatamente una ditta specializzata al fine di effettuare un intervento tecnico mirato al ripristino della funzionalità dei climatizzatori sopra citati;
- Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 04.03.2013 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'intervento di manutenzione straordinaria dei climatizzatori installati nel palazzo municipale, nella Biblioteca e nei locali dell'ex Monte Granatico, alla Ditta "01 Elettronica", con sede in Senis (OR), Via Tellaias n. 12, per l'importo complessivo di € 724,79, di cui € 599,00 per lavori ed € 125,79 per iva al 21%;
- Dato atto che durante l'esecuzione dei predetti lavori nei locali della Biblioteca comunale è stata riscontrata la necessità di:
  - Ricaricare il gas del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Est piano alto);
  - Ricaricare il gas del climatizzatore 18000 btu della sala computer;
  - Ricaricare il gas e sostituire il condensatore del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Ovest piano alto);
  - Sostituire la scheda elettronica dell'unità interna del climatizzatore 12000 btu veranda (Est piano terra);
- Rilevato che, tali interventi aggiuntivi sono finalizzati a ripristinare la completa funzionalità dell'impianto di climatizzazione nei locali della Biblioteca Comunale;
- Visto il preventivo prot. n. 1017 del 15.03.2013 presentato dalla Ditta "01 Elettronica", con sede in Senis (OR), Via Tellaias n. 12, specializzata nel settore, già affidataria dell'intervento "Manutenzione straordinaria dei climatizzatori installati negli edifici comunali", dal quale risulta che l'importo per l'esecuzione delle predette lavorazioni aggiuntive, ammonta complessivamente a € 344,85 (di cui € 285,00 per lavori ed € 59,85 per iva al 21%);
- Considerato che da una informale indagine di mercato è emerso che l'offerta presentata dalla suddetta Ditta, risulta economicamente vantaggiosa e conveniente per Questa Amministrazione;
- VISTI:
  - l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- l'art. 41, comma 1, della L.R. 5/2007, che dispone che le amministrazioni aggiudicatici possono eseguire in economia i servizi e le forniture individuate in apposito loro regolamento;
- il vigente "Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture eseguibili in economia":
- Dato atto che stante l'urgenza di esecuzione dell'intervento unita alla modesta entità della preventivata spesa e alle difficoltà tecnico-operative di predisporre i conseguenti atti, non si ritiene opportuno esperire pubblico incanto, ma affidare l'incarico diretto al citato operatore economico;
- Considerato che le somme occorrenti a far fronte a detta spesa risultano disponibili sui fondi di cui al cap. 6 (interv. 2.01.05.01 CP), del redigendo Bilancio 2013;
- Ritenuto di dover procedere a integrare l'impegno di spesa, assunto con propria precedente determinazione n. 25 del 04.03.2013, di complessivi € 344,85 (di cui € 285,00 per lavori ed € 59,85 per iva al 21%);
- Dato atto che per detta Ditta è stata accertata la "regolarità contributiva";
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

- Di prendere atto della premessa;
- di integrare l'impegno di spesa, assunto con propria precedente determinazione n. 25 del 04.03.2013, a favore della Ditta "01 Elettronica", con sede in Senis (OR), Via Tellaias n. 12, di complessivi € 344,85 (di cui € 285,00 per lavori ed € 59,85 per iva al 21%);
- di dare atto che la suddetta integrazione risulta necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive di seguito indicate:
  - Ricarica del gas del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Est piano alto);
  - Ricarica del gas del climatizzatore 18000 btu della sala computer;
  - Ricarica del gas e sostituire il condensatore del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Ovest piano alto);
  - Sostituzione della scheda elettronica dell'unità interna del climatizzatore 12000 btu veranda (Est piano terra);
- Di imputare la somma aggiuntiva di € 344,85 in carico al cap. 6 (interv. 2.01.05.01 CP), del redigendo Bilancio 2013;

Visto art. 151 D. Lgs. 267/'00 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Rag. Mirisa Atzei)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Angelica Sedda)



# COMUNE DI SENIS

## Provincia di Oristano

Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 00082880956 - c.c.p. 16479099 via V. Emanuele, 2 - CAP 09080

#### UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE
N°
41
del
19
03
2013

OGGETTO :
Manutenzione straordinaria dei climatizzatori installati negli edifici comunali. Integrazione impegno di spesa.
installati negli edifici negli

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;
- Richiamati:
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2013;
- Vista la delibera di G.C. n. 100 del 27.12.2012 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del POG per l'esercizio 2013;
- Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 01.02.2013 con il quale veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'Ing. Angelica Sedda;
- Premesso che nello scorso mese di febbraio, si sono verificati dei malfunzionamenti nelle unità interne dell'impianto di condizionamento a servizio del palazzo municipale, della Biblioteca e dei locali dell'ex Monte Granatico, creando comprensibili disagi al personale dipendente, soprattutto in considerazione delle alte temperature registrate nel periodo;
- Dato atto che per evitare il perdurare della situazione e permettere celermente di eliminare i disagi ai dipendenti degli uffici comunali, si rende necessario contattare immediatamente una ditta specializzata al fine di effettuare un intervento tecnico mirato al ripristino della funzionalità dei climatizzatori sopra citati;
- Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 04.03.2013 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'intervento di manutenzione straordinaria dei climatizzatori installati nel palazzo municipale, nella Biblioteca e nei locali dell'ex Monte Granatico, alla Ditta "01 Elettronica", con sede in Senis (OR), Via Tellaias n. 12, per l'importo complessivo di € 724,79, di cui € 599,00 per lavori ed € 125,79 per iva al 21%;
- Dato atto che durante l'esecuzione dei predetti lavori nei locali della Biblioteca comunale è stata riscontrata la necessità di:
  - Ricaricare il gas del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Est piano alto);
  - Ricaricare il gas del climatizzatore 18000 btu della sala computer;
  - Ricaricare il gas e sostituire il condensatore del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Ovest piano alto);
  - Sostituire la scheda elettronica dell'unità interna del climatizzatore 12000 btu veranda (Est piano terra);
- Rilevato che, tali interventi aggiuntivi sono finalizzati a ripristinare la completa funzionalità dell'impianto di climatizzazione nei locali della Biblioteca Comunale;
- Visto il preventivo prot. n. 1017 del 15.03.2013 presentato dalla Ditta "01 Elettronica", con sede in Senis (OR), Via Tellaias n. 12, specializzata nel settore, già affidataria dell'intervento "Manutenzione straordinaria dei climatizzatori installati negli edifici comunali", dal quale risulta che l'importo per l'esecuzione delle predette lavorazioni aggiuntive, ammonta complessivamente a € 344,85 (di cui € 285,00 per lavori ed € 59,85 per iva al 21%);
- Considerato che da una informale indagine di mercato è emerso che l'offerta presentata dalla suddetta Ditta, risulta economicamente vantaggiosa e conveniente per Questa Amministrazione;
- VISTI:
  - l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- l'art. 41, comma 1, della L.R. 5/2007, che dispone che le amministrazioni aggiudicatici possono eseguire in economia i servizi e le forniture individuate in apposito loro regolamento;
- il vigente "Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture eseguibili in economia":
- Dato atto che stante l'urgenza di esecuzione dell'intervento unita alla modesta entità della preventivata spesa e alle difficoltà tecnico-operative di predisporre i conseguenti atti, non si ritiene opportuno esperire pubblico incanto, ma affidare l'incarico diretto al citato operatore economico;
- Considerato che le somme occorrenti a far fronte a detta spesa risultano disponibili sui fondi di cui al cap. 6 (interv. 2.01.05.01 CP), del redigendo Bilancio 2013;
- Ritenuto di dover procedere a integrare l'impegno di spesa, assunto con propria precedente determinazione n. 25 del 04.03.2013, di complessivi € 344,85 (di cui € 285,00 per lavori ed € 59,85 per iva al 21%);
- Dato atto che per detta Ditta è stata accertata la "regolarità contributiva";
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

- Di prendere atto della premessa;
- di integrare l'impegno di spesa, assunto con propria precedente determinazione n. 25 del 04.03.2013, a favore della Ditta "01 Elettronica", con sede in Senis (OR), Via Tellaias n. 12, di complessivi € 344,85 (di cui € 285,00 per lavori ed € 59,85 per iva al 21%);
- di dare atto che la suddetta integrazione risulta necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive di seguito indicate:
  - Ricarica del gas del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Est piano alto);
  - Ricarica del gas del climatizzatore 18000 btu della sala computer;
  - Ricarica del gas e sostituire il condensatore del climatizzatore 12000 btu della sala lettura (Ovest piano alto);
  - Sostituzione della scheda elettronica dell'unità interna del climatizzatore 12000 btu veranda (Est piano terra);
- Di imputare la somma aggiuntiva di € 344,85 in carico al cap. 6 (interv. 2.01.05.01 CP), del redigendo Bilancio 2013;

Visto art. 151 D. Lgs. 267/'00 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Rag. Mirisa Atzei)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Angelica Sedda)