

**Oggetto:** Fwd: Preventivo

**Mittente:** Elettromeccanica Barzon <[barzonelettromecc@gmail.com](mailto:barzonelettromecc@gmail.com)>

**Data:** 17/08/2021, 15:34

**A:** Fabio Mauri <[fabiomauri@comuneloano.it](mailto:fabiomauri@comuneloano.it)>

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** Preventivo

**Data:** Thu, 29 Apr 2021 12:37:53 +0200

**Mittente:** Elettromeccanica Barzon <[barzonelettromecc@gmail.com](mailto:barzonelettromecc@gmail.com)>

**A:** Pasquale Dell'isola <[pasqualedellisola@comuneloano.it](mailto:pasqualedellisola@comuneloano.it)>

Cortese Geom. Fabio Mauri

a seguito delle comunicazioni intercorse con il Vostro manutentore Sig. Ivan, di seguito preventivo inerente al ripristino della pompa ad uso azionamento fontana di rotonda Piazza Valerga.

Comunico inoltre che la stessa pompa, mod C1500M -T400 data di costruzione 05/ 2009 Calligan non è più in produzione, così come i ricambi necessari per la revisione divenuti introvabili ed a costi fuori mercato. - Si consiglia, visto lo stato generale della pompa, dovessero presentarsi nuovamente degli importanti fermi macchina, la sostituzione con nuova.

Preventivo:

Revisione completa per sostituzione della girante, tenuta completa e mantello, guarnizioni presenti. Cuscinetti volventi tipo 6204 2RS C3 e 6201 2RS C3, isolamento del pacco statorico.

Per ricambi ed opera occorsa, l'importo ammonta ad € 680,00 oltre IVA

In aggiunta, fornitura per pezzi n.02 di chiusure sopra filtro. € 69,00 cadauno = 138,00 oltre IVA

Disponibile per ulteriori dettagli, pongo i migliori saluti.

Gianluca Barzon