



**italtermica**<sup>2000</sup>

TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E AMBIENTE

Rivoli, 16 Ottobre 2025

Spett.le  
Comune di Caselette  
Via Alpignano, 48  
10040 Caselette (TO)

Alla c.a. Geom. Malandrone

## **OFFERTA ECONOMICA**

Preventivo N. 25/0226/MS

**Oggetto: Preventivo per la sostituzione dell'Elettrovalvola Gas a bordo caldaia Ygnis per riscaldamento Palazzo Comunale.**

Vi informiamo che, durante la prova di accensione della caldaia in oggetto, si è verificato un corto circuito.

Il tecnico ha riscontrato la presenza di topi che hanno rosicchiato i cavi elettrici, danneggiando anche l'elettrovalvola del gas.

Alleghiamo il preventivo per la sostituzione dei componenti danneggiati.

Vi chiediamo cortesemente di provvedere quanto prima alla disinfezione dei locali, al fine di evitare il ripetersi della problematica segnalata.

**PER EVENTUALI CHIARIMENTI IN MERITO ALLE OPERE DESCRITTE IN OFFERTA, IL NOSTRO UFFICIO TECNICO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE.**

Italtermica 2000 s.r.l.

Via Cuorgnè, 38/E 10098 Rivoli (TO) Tel. 011.3970170 – Fax 011.3970171 – [Info@italtermica2000.it](mailto:Info@italtermica2000.it)  
Azienda Certificata ISO 9001:2015 – Attestazione di qualificazione dell'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da COQP SOA S.p.A.  
REA n.941655 - Reg. Imprese /C.F./P.IVA 08015750014 - Cap.sociale € 100.000,00 i.v.

### **DESCRIZIONE INTERVENTI**

#### **Rifacimento collettore di distribuzione centrale termica:**

- Smontaggio attuale elettrovalvola gas;
- Fornitura e montaggio nuova elettrovalvola;
- Taratura del bruciatore con ausilio di software dedicato su PC;
- Prove corretto funzionamento;
- Manodopera e materiali di consumo.

**IMPORTO COMPLESSIVO OPERE €. 2.200,00 + IVA**

### **CONDIZIONI GENERALI**

Durata del preventivo	: 30 gg.
Esclusioni	: IVA e quant'altro non specificato in preventivo.
Pagamento	: da definire.

ITALTERMICA 2000 S.r.l.

Roberto Pica  


Rivoli lì, .....  
(data di accettazione)

Il Committente  
**TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE**

---