



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 21/05/2026

OGGETTO:

**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO – DELIBERA
N.786/2016 DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS – IMPIANTO
“FI-A0134 – 198,66 kWp – CIG BBBAFAC319**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamati:

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alla direzione degli uffici e dei servizi;
- l’art. 147-bis del medesimo decreto che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14/04/2026 di VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2026-2028.
- Il Decreto sindacale n. 8 del 01.10.2025 con il quale sono state attribuiti alla sottoscritta i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che:

- il Comune di Cigliano è proprietario di un impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza, di potenza originariamente pari a 990,72 kWp e successivamente incrementato di ulteriori 198,66 kWp;
- con deliberazione di G.C. 12 maggio 2012, n. 52 è stato approvato il contratto di manutenzione dell’impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza di potenza pari a 990,72 kWp, sottoscritto tra il Comune di Cigliano e la Società SOLAND ENERGIA FOTOVOLTAICA s.r.l. in data 28/05/2013;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 17 agosto 2015, n. 97, successivamente integrata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 del 22/05/2017, è stato ampliato il contratto di assistenza full service con la Società SOLAND

ENERGIA FOTOVOLTAICA s.r.l. all'impianto fotovoltaico installato presso la cava Viazza avente potenza pari a 198,66 kWp;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente 21 dicembre 2021, n. 50 è stata autorizzata ex art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la variante soggettiva del contratto di manutenzione full service dell'impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza di potenza pari a 990,72 kWp sottoscritto in data 28/05/2013 e del contratto di manutenzione full service dell'impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza di potenza pari a 198,66 kWp definito con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 17 agosto 2015, n. 97, a causa di operazione di scissione parziale non proporzionale ex art. 2506 c.c. da parte della Società Cedente SOLAND ENERGIA FOTOVOLTAICA s.r.l., con sede in Borgo d'Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02271140028 a favore della Società Cessionaria SOLAND s.r.l., con sede in Borgo d'Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02693120020, con successione nei contratti in essere col Comune di Cigliano della Società beneficiaria SOLAND s.r.l., con sede in Borgo d'Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02693120020;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente n. 50 del 21/12/2021 è stato altresì preso atto dell'avvenuta successione da parte della Società beneficiaria SOLAND s.r.l., con sede in Borgo d'Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02693120020 nel contratto di manutenzione full service dell'impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza di potenza pari a 990,72 kWp sottoscritto in data 28/05/2013 e nel contratto di manutenzione full service dell'impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza di potenza pari a 198,66 kWp definito con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 17 agosto 2015, n. 97, a far data 27 giugno 2019;

Rilevato che l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas - all'interno della Delibera n.786/2016 - ha incluso l'articolo 2 - **“Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21”**, che prevede:

“Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall'Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall'Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate:

nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;

nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.”

Dato atto che il presente provvedimento interessa l'impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza di potenza pari a 198,66 kWp;

Rilevato che gli obblighi derivanti dalla sopra citata delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 786/2016, consistono nelle seguenti principali attività da effettuarsi sull'impianto FV “FI-A0134 – 198,66 kWp”:

Prova del sistema di protezione di interfaccia (SPI), con cassetta prova relè in ottemperanza dall'Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall'Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21 e dall'Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;

Gestione pratica burocratica per la comunicazione di adeguamento al distributore di rete;

riformulazione completa del regolamento di esercizio ENEL

Visti:

- l'art. 3 del contratto di manutenzione full service dell'impianto fotovoltaico sito presso la ex cava Viazza di potenza pari a 990,72 kWp sottoscritto in data 28/05/2013 secondo il quale la Società Appaltatrice si obbliga ad eseguire i servizi avvalendosi delle più avanzate tecnologie, al fine di garantire al committente Comune di Cigliano, la Performance Minima Garantita offerta in sede di gara;
- l'art. 10 del medesimo contratto di manutenzione che recita: *“Al termine di ogni anno di svolgimento dei Servizi, l'Appaltatrice si impegna a presentare una relazione comprovante il rispetto delle*

obbligazioni assunte in relazione ai Servizi, unitamente alla fattura per servizio erogato; la relazione e la fattura saranno oggetto di approvazione da parte del Servizio Tecnico del Committente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione ed il relativo pagamento avverrà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione”;

Dato atto che la Società SOLAND s.r.l., con sede in Borgo d’Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02693120020, in qualità di Società Appaltatrice, ha presentato in data 16.01.2026, al prot. n. 432 il preventivo di spesa per l’adeguamento sopra indicato per l’importo di €. 550,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari ad €. 671,00;

Visto il decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

Richiamato l’art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.;

Richiamato l’art. 226, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che recita: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. [omissis].”;*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107, 109, 183, 191, 147-bis;

Attestato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società Appaltatrice in parola tramite la piattaforma DURC ON LINE, prot. n. INPS_49120569, con scadenza al 22/05/2026;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI APPROVARE** l’offerta economica della Società SOLAND s.r.l., con sede in Borgo d’Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02693120020, in qualità di Società Appaltatrice, ha presentato in data 16.01.2026, al prot. n. 434 il preventivo di spesa per l’adeguamento sopra indicato per l’importo di €. 550,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari ad €. 671,00, per l’intervento di adeguamento alle disposizioni della Delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas n.786/2016, per l’impianto FV “FI-A0134 – 198,66 kWp”, che al suo interno ha incluso l’articolo 2 - **“Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21”** consistenti nelle operazioni in premessa citate;
- 3. DI ADOTTARE** il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla Società SOLAND s.r.l., con sede in Borgo d’Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02693120020, in qualità di Società Appaltatrice, l’intervento di adeguamento alle disposizioni della Delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas n.786/2016, come sopra descritte, per l’impianto FV “FI-A0134 – 198,66 kWp” sito presso la ex cava Viazza, per l’importo complessivo pari a €. 671,00, IVA inclusa;
- 4. DI DARE ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. ed ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vengono attribuite alla sottoscritta, Funzionario Tecnico E.Q. presso l’Area Tecnica
- 5. DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 671,00 (IVA compresa) per l’affidamento

derivante dal presente provvedimento, sulla base della sua esigibilità, agli esercizi e sui capitoli sotto riportati del Bilancio 2026/2028 con il seguente **CIG BBBAFAC319**:

Bilancio	Esigibilità	Codice Bilancio	Capitolo Peg	Creditore	Importo Impegno	CIG
2026/2028	2026	17.01.2 macroaggregato 202	10530/2/1	SOLAND S.r.l.	€. 671,00	BBBAFAC319

6. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione della somma complessiva di € 671,00 (IVA compresa), a seguito di presentazione di regolare fattura, a favore della Società Appaltatrice SOLAND s.r.l., con sede in Borgo d'Ale (VC), S.S. 11 km 46,500, P.IVA 02693120020;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di codesto Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 1 della L. 69/2009 e s.m.i..
10. **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 come modificato dall'art. 209 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Tomassini Roberta