

Sede operativa: VIA DELLE INDUSTRIE, 34 - 13856 - Vigliano Biellese (BI)

Programmazione		Origine		RAPPORTO LAVORO	
		progr. 25/015454 del 09-04-2026 - Chiamata (op. VI)		Data documento	
Priorità		☐ Ritorno		20-04-2026	
NORMALE		☐ Marketing		Documento nr.	
				15454	

CLIENTE ED IMPIANTO D'INTERVENTO

Cliente (ID 6371) **POLIVALENTE DI PONDERANO**
VIA EDMONDO DE AMICIS, 7, 13875 - Ponderano (BI)
P.IVA/Cod. Fisc.:

Impianto (ID 6897) **(cod. ...)** **(SCONOSCIUTA)** **NR.1 VENTILCONVETTORE**

MOTIVO DELLA CHIAMATA / INTERVENTO

CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL VENTILCONVETTORE IN QUANTO LAMENTANO IL MANCATO FUNZIONAMENTO

INTERVENTO REALIZZATO

RAPPORTO D'INTERVENTO

Sirisco tra impostazioni pannellino e4x sbagliate reimpostazioni pannellino e controllo funzionamento

O.P. REALIZZATE

NESSUNA

MATERIALI / RICAMBI UTILIZZATI

[illegible]

CONTABILIZZAZIONE

ORA INIZIO LAVORO	09:49
ORA FINO LAVORO	09:50

COSTO INTERVENTO	
€	21,35
Acconto	0,00
Saldo	21,35

- ☒ Corrispettivo NON PAGATO / PARZIALMENTE INCASSATO
- ☐ Corrispettivo PAGATO 0
- ☒ Dovrà essere emesso documento fiscale intestato a: **COMUNE DI PONDERANO**

TECNICO D'INTERVENTO ED ESTREMI DI QUALIFICAZIONE**AZZALIN DAVIDE**

Firma per presa visione e accettazione dell'utente

L'utente dichiara che il servizio è stato erogato in conformità a tutti i requisiti applicabili con esito positivo