

REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

Cliente (Ragione Sociale) COMUNE DI VILLASTELLONE - MUNICIPIO Indirizzo sede intervento VIA ERMANN COSSOLO 32 10029 VILLASTELLONE Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	TO	Tipo Mezzo P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	Codici anomalie riscontrate 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
---	-----------	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
1	1 1182740	34 A 233 BC	MUNICIPIO - P.T. ANAGRAFE	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2890	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
2	2 1182738	34 A 233 BC	MUNICIPIO - P.T. ANAGRAFE	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2902	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
3	3 1182723	34 A 233 BC	MUNICIPIO UFF/EDILIZIA PRIVATA	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009		01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
4	4 1182730	34 A 233 BC	MUNICIPIO 1P SEGRETERIA	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2891	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
5	5 1182722	34 A 233 BC	MUNICIPIO 1P SEG/ARKIVIO FONDO	PP	S	6	0002505 DEL 03/04/2009	2905	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
6	6 1182725	34 A 233 BC	MUNICIPIO 1P ARCHIVIO	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2919	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
7	7 1182724	34 A 233 BC	MUNICIPIO 1P ARCHIVIO	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	1760	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
8	8 1182726	34 A 233 BC	MUNICIPIO UFF/VIGILI	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	4385	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
9	9 1182727	34 A 233 BC	MUNICIPIO UFF VIGILI	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	4398	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
10	10 1110882	34A-233B-C	MUNICIPIO UFF LAVORI PUBBLICI	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	258028	01/2023	07/2020	12/2017	12/2016	07/2023	07/2023	12/2029	095	
11	11 1087046	34A-233B-C	MUNICIPIO - P.T. CULTURA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	111321	01/2023	07/2022	04/2016	04/2016	07/2023	07/2025	04/2028	095	
12	12 1182729	34 A 233 BC	MUNICIPIO UFF/COLTURA SU PIANTANA	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2877	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
13	13 1085598	34A 233BC	MUNICIPIO UFF. CULTURA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	206046	01/2023	02/2021	10/2015	10/2015	07/2023	02/2024	10/2027	095	
14	14 1087047	34A-233B-C	MUNICIPIO CORTILE C.T.	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	111320	01/2023	07/2022	04/2016	04/2016	07/2023	07/2025	04/2028	095	
15	15 1182731	34 A 233 BC	MUNICIPIO 1°P. SALA CONSIGLIO	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2117	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	

REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

Cliente (Ragione Sociale) COMUNE DI VILLASTELLONE - MUNICIPIO Indirizzo sede intervento VIA ERMANNO COSSOLO 32 10029 VILLASTELLONE Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	TO	Tipo Mezzo P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	Codici anomalie riscontrate 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
--	-----------	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
16	16 1182733	34 A 233 BC	MUNICIPIO 1°P. CORR LATO CONSIGLIO	PP	S	6	0002505 DEL 03/04/2009	2870	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
17	17 1182732	34 A 233 BC	MUNICIPIO 1°P. CORR ASCENSORE	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2886	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
18	18 1110876	34A-233B-C	MUNICIPIO 1°P. ARCHIVIO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259101	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
19	19 1182728	34 A 233 BC	MUNICIPIO CORR VIGILI SCALE	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	2893	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
20	20 1173973	34A-233-BC	MUNICIPIO INGRESSO	PP	E	6	DC 0002505 DEL 03/04/2009	49315	01/2023	07/2022	07/2022	07/2022	07/2023	07/2025	07/2034	095	
21	21 1182736	34 A 233 BC	MUNICIPIO CORR. URBANISTICA	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	4378	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
22	22 1182737	34 A 233 BC	MUNICIPIO CORR. UFF. MINORANZA	PP	S	6	0002505 DEL 03/04/2009	4360	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
23	23 1182734	34 A 233 BC	MUNICIPIO CORR. SERVER	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	4363	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
24	24 1182735	34 A 233 BC	MUNICIPIO CORR ASCENSORE	PP	S	6	0002505 DEL 03/04/2009	2894	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
25	25 1086084	34A 233BC	MUNICIPIO MAGAZZINO CARTELLI ST	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203759	01/2023	02/2021	10/2015	10/2015	07/2023	02/2024	10/2027	095	
26	27 1086094	34A 233BC	MUNICIPIO MAGAZZINO ESTERNO	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203749	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
27	30 1110892	34A-233B-C	MUNICIPIO MAGAZZINO ESTERNO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259103	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
28	31 1134573	34A-233-BC	PROTEZIONE CIVILE	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	42378	01/2023	07/2022	07/2019	07/2019	07/2023	07/2025	07/2031	002	
29	32 1134571	34A-233-BC	PROTEZIONE CIVILE	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	34353	01/2023	07/2022	07/2019	07/2019	07/2023	07/2025	07/2031	002	
30	33 1173972	34A-233B-C	PROTEZIONE CIVILE	PP	E	6	DC PREV 0002505	49753	01/2023	07/2022	07/2021	07/2022	07/2023	07/2025	07/2033	095	

REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

Cliente (Ragione Sociale) COMUNE DI VILLASTELLONE - MUNICIPIO Indirizzo sede intervento VIA ERMANNO COSSOLO 32 10029 VILLASTELLONE Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	TO	Tipo Mezzo P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	Codici anomalie riscontrate 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
---	----	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
31	34 1134572	34A-233-BC	PROTEZIONE CIVILE	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	44681	01/2023	07/2022	07/2019	07/2019	07/2023	07/2025	07/2031	002	
32	35 1134570	34A-233-BC	PROTEZIONE CIVILE	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	50183	01/2023	07/2022	07/2019	07/2019	07/2023	07/2025	07/2031	002	
33	36 1134574	34A-233-BC	PROTEZIONE CIVILE	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	43677	01/2023	07/2022	07/2019	07/2019	07/2023	07/2025	07/2031	002	
34	37 1173976	113 B	MUNICIPIO SALA SERVER	CC	E	5	DCPST/A6/9678/15 3 SOTT 10	133642	01/2023	02/2022	02/2022	02/2022	07/2023	02/2027	02/2032	095	
35	38 1168633	113B	MUNICIPIO CORRIDOIO VIGILI PIANTANA	CC	S	5	DCPST/A6/9678/15 3 SOTT10	75813	01/2023	08/2021	08/2021	08/2021	07/2023	08/2026	08/2031	095	
36	39 1167520	113 B	MUNICIPIO 1°P. CORR SEGRETERIA PIANTANA	CC	E	5	DCPREV U 0012001 DBL	20175	01/2023	05/2021	05/2021	05/2021	07/2023	05/2026	05/2031	002	
37	40 1173977	113 B	MUNICIPIO UFFICIO CULTURA	CC	E	5	DCPST/A6/9678 153SOTT10	133172	01/2023	02/2022	02/2022	02/2022	07/2023	02/2027	02/2032	095	
38	41 1110890	34A-233B-C	SCORTA JOLLY	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	258820	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
39	42 1085574	34A 233BC	SCORTA JOLLY	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	202521	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
40	43 1110889	34A-233B-C	SCORTA JOLLY	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259508	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
41	44 1110885	34A-233B-C	MUNICIPIO - AUTO VIGILI	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	258918	01/2023	07/2020	12/2017	12/2016	07/2023	07/2023	12/2029	095	
42	45 1110888	34A-233B-C	SCORTA JOLLY	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259509	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
43	46 1134576	34A-233-BC	SCORTA JOLLY	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	42174	01/2023	07/2022	07/2019	07/2019	07/2023	07/2025	07/2031	002	
44	47 1182720	34B	MUNICIPIO SCUOLABUS	CC	E	2	DCPST/A6/9679 /153 SOTT107	18073	01/2023	06/2022	06/2022	06/2022	07/2023	06/2027	06/2032	095	
45	48 1182721	34B	MUNICIPIO SCUOLABUS	CC	E	2	DCPST/A6/9679 /153 SOTT107	17987	01/2023	06/2022	06/2022	06/2022	07/2023	06/2027	06/2032	095	

REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

Cliente (Ragione Sociale) COMUNE DI VILLASTELLONE - MUNICIPIO Indirizzo sede intervento VIA ERMANN COSSOLO 32 10029 VILLASTELLONE TO Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	Tipo Mezzo P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	Codici anomalie riscontrate 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
---	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
46	49 1134577	34A-233-BC	MUNICIPIO ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	41979	01/2023	07/2022	07/2019	07/2019	07/2023	07/2025	07/2031	002	