

REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

Cliente (Ragione Sociale) COMUNE DI VILLASTELLONE- SC. ELEMENTARE Indirizzo sede intervento VIA ODDENINI 1 10029 VILLASTELLONE TO Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	Tipo Mezzo P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	Codici anomalie riscontrate 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
---	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
1	1 1110957	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - P.T. INGRESSO	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	259514	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
2	7 1110955	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - P.T.CORRIDOIO USCITACORTILE	PP	E	6	DCPST/A6/8919 153SOTT107	7719	01/2023	07/2021	06/2012	06/2012	07/2023	07/2024	06/2024	095	
3	2 1110954	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - P.T. USCITA SICUREZZA	PP	E	6	DCPST/A6/8919 153SOTT107	7694	01/2023	07/2021	06/2012	06/2012	07/2023	07/2024	06/2024	095	
4	6 1110953	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - P.T. MENSA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	258170	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
5	5 1085599	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - ESTERNO CALDAIA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	202531	01/2023	07/2021	10/2015	10/2015	07/2023	07/2024	10/2027	095	
6	8 1110952	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - CORRIDOIO PALESTRA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	259551	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
7	9 1087052	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - PALESTRA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	112636	01/2023	07/2022	04/2016	04/2016	07/2023	07/2025	04/2028	095	
8	10 1110951	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - PALESTRA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	259511	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
9	3 1110950	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - 1 PIANO CORR. INFORMATICA	PP	E	6	DCPST/A6/8919 153SOTT107	7519	01/2023	07/2021	06/2012	06/2012	07/2023	07/2024	06/2024	095	
10	11 1087053	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - 1 PIANO CORRIDOIO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	117763	01/2023	07/2022	04/2016	04/2016	07/2023	07/2025	04/2028	095	
11	4 1087054	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - 1 PIANO CORRIDOIO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	111330	01/2023	07/2022	04/2016	04/2016	07/2023	07/2025	04/2028	095	
12	12 1110949	34A 233BC	SC. ELEMENTARE - 1 PIANO CORRIDOIO	PP	E	6	DCPST/A6/8919 153SOTT107	7507	01/2023	07/2021	01/2012	01/2012	07/2023	07/2024	01/2024	095	
13	13 1168939	113 B	SC. ELEMENTARE - 1 PIANO INTERNO AULA COMPUTER	CC	E	5	DCPST/A6/9678/15 3 SOTT 10	90558	01/2023	07/2021	07/2021	07/2021	07/2023	07/2026	07/2031	095	