

## REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

<b>Cliente (Ragione Sociale)</b> <b>COMUNE DI VILLASTELLONE- SCUOLA MEDIA</b> Indirizzo sede intervento <b>VIA A. GENTILESCHI 1</b> <b>10029 VILLASTELLONE</b> Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	<b>TO</b>	<b>Tipo Mezzo</b> P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	<b>Codici anomalie riscontrate</b> 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
---	-----------	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
1	1 1110908	34A 233BC	SC. MEDIA PAVESE INGRESSO	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203776	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
2	2 1085620	34A 233BC	BIBLIOTECA GIACOLIN	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	202501	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
3	3 1085619	34A-233BC	SC. MEDIA PAVESE CORRIDOIO	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203760	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
4	4 1084144	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE CORR PRESIDENZA	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	42521	01/2023	07/2021	11/2018	11/2018	07/2023	07/2024	11/2030	002	
5	5 1127334	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE 1 P CORRIDOIO	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	37495	01/2023	07/2021	11/2018	11/2018	07/2023	07/2024	11/2030	002	
6	6 1087051	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE INT CORRIDOIO PALESTRA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	117707	01/2023	07/2022	04/2016	04/2016	07/2023	07/2025	04/2028	095	
7	7 1110907	34A-233B-C	SC. MED PAVESE CORR MENSA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	258017	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
8	8 1110906	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE SAL/MENSA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259561	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
9	9 1110895	34A-233BC	SC. MEDIA PAVESE - AUDITORIUM	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203783	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
10	10 1084143	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE - AUDITORIUM	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	37215	01/2023	07/2021	11/2018	11/2018	07/2023	07/2024	11/2030	002	
11	11 1132842	34 A 233 BC	SC. MEDIA PAVESE - AUDITORIUM	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	4384	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
12	12 1132843	34 A 233 BC	SC. MEDIA PAVESE - AUDITORIUM	PP	E	6	0002505 DEL 03/04/2009	1768	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
13	13 1085617	34A 233BC	SC. MEDIA PAVESE - SALA REGIA ch 53 AUDITORIUM	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203780	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
14	14 1127335	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE - SALA REGIA AUDITORIUM	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	37449	01/2023	07/2021	11/2018	11/2018	07/2023	07/2024	11/2030	002	
15	15 1085612	34A 233BC	SC. MEDIA PAVESE INT ESTERNO CT	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	202535	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	

## REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

Cliente (Ragione Sociale) <b>COMUNE DI VILLASTELLONE- SCUOLA MEDIA</b> Indirizzo sede intervento <b>VIA A. GENTILESCHI 1</b> <b>10029 VILLASTELLONE</b> Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	TO	Tipo Mezzo P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	Codici anomalie riscontrate 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
--	----	--	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
16	16 1085613	34A 233BC	SC. MEDIA PAVESE INT SCANTINATO	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	202520	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
17	17 1076815	34A-233BC	SC. MEDIA PAVESE INT SCANTINATO	PP	E	6	DCPST/A6/9264/15 3 SOTT107	33662	01/2023	01/2021	01/2015	01/2015	07/2023	01/2024	01/2027	095	
18	18 1085611	34A-233BC	SC. MEDIA PAVESE INT SCANTINATO	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203201	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
19	19 1076814	34A-233BC	SC. MEDIA PAVESE INT SCANTINATO	PP	E	6	DCPST/A6/9264/15 3 SOTT107	8727	01/2023	01/2021	01/2015	01/2015	07/2023	01/2024	01/2027	095	
20	20 1110905	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE INT SCANTINATO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	258029	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
21	21 1127336	34A-233B-C	SC.MEDIA PAVESE 1P INF UNITRE	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	39715	01/2023	07/2021	11/2018	11/2018	07/2023	07/2024	11/2030	002	
22	22 1085614	34A 233BC	BIBLIOTECA GIACOLIN	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203774	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
23	23 1084142	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE INT PALESTRA	PP	E	6	DCPREV 0013877 DEL 25/11/2015	40452	01/2023	07/2021	11/2018	11/2018	07/2023	07/2024	11/2030	002	
24	24 1110899	34A-233BC	SC. MEDIA PAVESE - P.R. PALESTRA	PP	E	6	DCPST/A6/9264/15 3 SOTT107	202359	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
25	25 1132844	34 A 233 BC	SC. MEDIA PAVESE 1 P CORRIDOIO	PP	S	6	0002505 DEL 03/04/2009	1756	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2026	01/2035	095	
26	26 1132841	113 B	SC. MEDIA PAVESE LOC ASCENSORE	CC	E	5	DCPST A6/9678 153 SOTT107	88735	01/2023	08/2022	08/2022	08/2022	07/2023	08/2027	08/2032	095	
27	27 1085615	34A 233BC	BIBLIOTECA GIACOLIN LATO CORTILE	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203790	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
28	28 1087050	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE INT SALA POLIVALENTE	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	111564	01/2023	07/2022	04/2016	04/2016	07/2023	07/2025	04/2028	095	
29	29 1110898	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE INT SALA POLIVALENTE	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259550	01/2023	07/2022	12/2016	12/2016	07/2023	07/2025	12/2028	095	
30	30 1110897	34A-233BC	SC. MEDIA PAVESE INT SALA POLIVALENTE	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	20631	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	

## REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

<b>Cliente (Ragione Sociale)</b> COMUNE DI VILLASTELLONE- SCUOLA MEDIA <b>Indirizzo sede intervento</b> VIA A. GENTILESCHI 1 10029 VILLASTELLONE TO Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	<b>Tipo Mezzo</b> P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	<b>Codici anomalie riscontrate</b> 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
--	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
31	31 <span style="color: red;">1167521</span>	113B	SC. MEDIA PAVESE 1P INF UNITRE SU PIANTANA	CC	E	5	DCPREV U 0012001 DBL	20415	01/2023	05/2021	05/2021	<b>05/2021</b>	07/2023	05/2026	05/2031	002	
32	32 <span style="color: red;">1167522</span>	113 B	SC. MEDIA PAVESE SEGRETERIA	CC	E	5	DCPREV U 0012001 DBL	21037	01/2023	05/2021	05/2021	<b>05/2021</b>	07/2023	05/2026	05/2031	002	
33	33 <span style="color: red;">1110904</span>	34A-233B-C	SC. MEDIA PAVESE INT SCANTINATO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	258040	01/2023	01/2023	12/2016	<b>12/2016</b>	07/2023	01/2026	12/2028	095	