

## REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

<b>Cliente (Ragione Sociale)</b> <b>COMUNE VILLASTELLONE-CENTRO SOCIO</b> Indirizzo sede intervento <b>VIALE GENNERO N. 5</b> <b>10029 VILLASTELLONE</b> Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	TO	<b>Tipo Mezzo</b> P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	<b>Codici anomalie riscontrate</b> 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
---	----	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
1	1 1073764	34A 233BC	CENTRO RICREATIVO - CENTRO ANZIANI	PP	E	6	DCPST/A6/9264 153SOTT107	179325	01/2023	01/2021	12/2012	12/2012	07/2023	01/2024	12/2024	095	
2	1 1086096	34A 233BC	MUSEO/CONTADINO SU PIANTANA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203745	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
3	2 1073767	34A 233BC	CENTRO RICREATIVO - CENTRO ANZIANI	PP	E	6	DCPST/A9/9264/15 3SOTT107	179586	01/2023	01/2021	12/2012	12/2012	07/2023	01/2024	12/2024	095	
4	3 1073765	34A 233BC	CENTRO RICREATIVO - CENTRO ANZIANI	PP	E	6	DCPST/A6/9264 153SOTT107	179678	01/2023	01/2021	12/2012	12/2012	07/2023	01/2024	12/2024	095	
5	4 1086097	34A-233BC	CENTRO RICREATIVO - ESTERNO CALDAIA	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	202503	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
6	5 1127333	34A 233BC	CENTRO RICREATIVO - P.T. SALA BILIARDO	PP	E	6	DCPST/A9/9264/15 3SOTT107	179655	01/2023	01/2021	12/2012	12/2012	07/2023	01/2024	12/2024	095	
7	6 1077063	34A 233BC	1P MUSEO CENTRO ANZIANI	PP	E	6	DCPST/A9/9264/15 3SOTT107	179660	01/2023	01/2021	12/2012	12/2012	07/2023	01/2024	12/2024	095	
8	7 1086074	34A-233BC	1P MUSEO CENTRO ANZIANI	PP	E	6	N. 0002505 DEL 03/04/2009	203775	01/2023	01/2021	10/2015	10/2015	07/2023	01/2024	10/2027	095	
9	8 1110912	34A-233B-C	CENTRO RICR SALONE PROLOCO SU PIANTANA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259107	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
10	9 1182741	43 A 233 B 75 F	CENTRO RICREATIVO - SALONE CUCINA PROLOCO	SXA	E	6	DCPREV 0015519	31774	01/2023	01/2023	01/2023	12/2016	07/2023	01/2027	01/2035	095	
11	10 1173974	113B	CENTRO RICREATIVO - CUCINA PROLOCO	CC	E	5	DCPST/A6/9678/15 3 SOTT 10	133743	01/2023	02/2022	02/2022	02/2022	07/2023	02/2027	02/2032	095	
12	11 1110913	34A-233B-C	CENTRO RICREATIVO - PROLOCO DISPENSA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259111	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
13	12 1110909	34A-233B-C	CENTRO RICREATIVO - 1 PIANO PROLOCO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259099	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
14	13 1110911	34A-233B-C	1P MUSEO CENTRO ANZIANI	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259503	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
15	14 1110910	34A-233B-C	1P MUSEO CENTRO ANZIANI	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259547	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	

## REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

### NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

<b>Cliente (Ragione Sociale)</b> COMUNE VILLASTELLONE-CENTRO SOCIO	<b>Tipo Mezzo</b> P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	<b>Codici anomalie riscontrate</b> 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
<b>Indirizzo sede intervento</b> VIALE GENNERO N. 5 10029 VILLASTELLONE TO Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:		

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
16	15 1077090	113 B	1P ARCHIVIO CENTRO ANZIANI	CC	E	5	DCPST/A6/9678 153SOTT 10	163165	01/2023	05/2018	09/2012	09/2012	07/2023	05/2023	09/2022	095	RITIRATO PER REVISIONE