

## REGISTRO ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI NORMA UNI 9994-1 giugno 2013

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI TEO

<b>Cliente (Ragione Sociale)</b> <b>COMUNE VILLASTELLONE-SCUOLA MATERNA</b> Indirizzo sede intervento <b>VIALE SIGNORINI</b> <b>10029 VILLASTELLONE TO</b> Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	<b>Tipo Mezzo</b> P = Polvere BC PP = Polvere ABC PD = Polvere D CC = CO2 N = NAF A = Azoto HFC = NOVEC LI = LITIO IA = Idrico Acc.Prem. IAC = Idrico Acc.Cartuc. IXA = Idrico Inox/Allumin. SA = Schiuma ACC.Prem. SAC = Schiuma ACC.Cartuc. SXA = Schiuma Inox/Allumin. P/E S = PED, E=EN 3/7 N = Non PED	<b>Codici anomalie riscontrate</b> 1 = Non Omologato 2 = da revisionare 3 = da collaudare 4 = etichet. manomessa 5 = sost. valvola 6 = sost. manichetta 7 = sost.reggi manic. 8 = sost.manometro 9 = sost.fondello 10= sost. spinotto 11= sost. sigillo 12= da verniciare 13 = estintore mancante 14 = cartello mancante 15 = staffa da sost. 16 = ricambio non orig. 17 = manca nr.pr. su estin/carrello 18 = altro non in elenco 19 = halon 20 = fuori uso 21 = estint.a terra 22 = da ricaricare 23 = Fuori Servizio
---	---	--

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Classe di Spegnim.	Localizzazione	Tipo	P/E	Capac. Kg.	Omologazione	Matricola	Uni 9994-1 4.5 Controllo periodico	Uni 9994-1 4.6 Revisione programmata	Uni 9994-1 4.7 Collaudo	Anno Prod.	Prossimo controllo periodico	Prossima revisione programmata	Data scadenza collaudo	Codice produttore	Codice anomalia Note
1	1 1182716	43 A 233 B 75 F	SC. MATERNA - ZONA FRIGORIFERI	SXA	E	6	DCPREV 0015519	31699	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023	07/2023	01/2027	01/2035	095	
2	2 1182718	43A 233B 75F	SC. MATERNA - CUCINA	SXA	E	6	DCPREV 0015519	31601	01/2023	01/2023	12/2023	01/2023	07/2023	01/2027	12/2035	095	
3	3 1110938	34A-233B-C	SC. MATERNA - CUCINA DISPENSA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259114	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
4	4 1110942	34A-233B-C	SC. MATERNA - INGRESSO DIPENDENTI MENSA	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259099	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
5	5 1110947	34A-233B-C	SC. MATERNA - CORRIDOIO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259515	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
6	6 1110944	34A-233B-C	SC. MATERNA - SIGNORINI INGRESSO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259519	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
7	7 1110946	34A-233B-C	SC. MATERNA - AULA SEZIONE A	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259524	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
8	8 1110887	34A-233B-C	SC. MATERNA - DORMITORIO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	258824	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
9	9 1110945	34A-233B-C	SC. MATERNA - AULA SEZIONE B	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259513	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
10	10 1110941	34A-233B-C	SC. MATERNA C/T SIGNORINI ESTERNO	PP	E	6	N 0002505 DEL 03/04/2009	259920	01/2023	01/2023	12/2016	12/2016	07/2023	01/2026	12/2028	095	
11	11 1150494	113 B	SC. MATERNA - CUCINA	CC	E	5	DCPST/A6/9678 153SOTT 10	227300	01/2023	10/2020	10/2020	10/2020	07/2023	10/2025	10/2030	095	