

REGISTRO ANTINCENDIO
EVACUATORI DI FUMO - NORMA UNI 9494.3 : 2014

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI

Cliente (Ragione Sociale) COMUNE DI VILLASTELLONE Indirizzo sede intervento VIA ERMANNO COSSOLO 32 10029 VILLASTELLONE Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	TO	Codici anomalie riscontrate Marca = tipologia prodotto, dimensioni, presenza libretto Attivazione = Manuale / Automatica Meccanismo = Meccanico / Elettrico / Termico Bombola e Ampolla = indica peso/gradi e data rilevata Attuatore = modello e data rilevata 1 = apertura irregolare 2 = bombola scarica 3 = molla da sostituire 4 = ampolla da sostituire 5 = punteruolo da sostituire 6 = anomalia elettrica 7 = bombola da sostituire 8 = Pistone da sostituire 9 = cupolotto da sostituire
--	----	---

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Localizzazione	Marca Dimensioni	Attivazione Meccanismo Coll.imp.rivel	Bombola grammi Dt.Sost	Ampolla taratura Dt.Sost	Attuatore modello Dt.Sost	Esito	Data ultimo controllo	Data prossimo controllo	Ditta produttrice	Codice Anomalia Note
1	1	BIBLIOTECA	120X120 Libretto =	Automatica Collegato =	50	68		Positivo	01/2023	07/2023		
2	2	BIBLIOTECA	120X120 Libretto =	Automatica Collegato =	50	68		Positivo	01/2023	07/2023		
3	3	BIBLIOTECA	120X120 Libretto =	Automatica Collegato =	50	68		Positivo	01/2023	07/2023		