

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	GAVELLO	SIG. MISITI

Cliente (Ragione Sociale)	CODICI ANOMALIE RISCOstrate
COMUNE DI VILLASTELLONE	1= impianto scollegato 2= sprinkler da liberare 3= sprinkler da sost. per scad. fabb. (20anni)
INDIRIZZO OPERATIVO	
VIA ERMANN COSSOLO, 32	
10029 VILLASTELLONE - TO	
Telefono 0119614122	
Fax 0119614150	

N° prog.	GRUPPO			CAMPANA		SPRINKLER				Nr. locali per gruppo	Localizz.	Nr. sprinkler per locale	ESITO		Data Ultimo Controllo	Data Prossimo Controllo	ANOMALIE COD.
	UMIDO	SECCO	PRE-ALLARME	IDRAULICA	ELETTRICA	CHIUSI APERTI	DIM.	AMPOLLA	MECCANICI				POS.	NEG.			
1	X					CHIUSI	1/2			1	BIBLIOTECA	8	X		01/2023	07/2023	
2										1	ASS.OLIVERO	9	X		01/2023	07/2023	
3				MANCA VALVOLA SPRINKLER - C'E' SOLO UNA SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE NEL BAGNO BIBLIOTECA													
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	