



COMUNE DI VESCOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 146 DEL 16/10/2026

SETTORE SERVIZI TECNICI N.71 DEL 16/10/2026

OGGETTO: intervento di revamping per adeguamento normativo, del sistema IRAI, del Comune di Vescovana - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO Articolo 49 c. 6; Articolo 50 c.1 lett. b) decreto legislativo 36/2023- ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l. CIG: BD54CE75B9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 31/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e suoi allegati e contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 28/02/2023 con il quale veniva nominato il Dott. Ing. Simone Gambella - Responsabile di uffici e servizi attribuendogli la direzione del Settore Servizi Tecnici e il Decreto del Sindaco nr. 2 del 26/02/2026 di estensione di incarico di Elevata Qualifica per il periodo ulteriore di un biennio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del CCNL 23/02/2026;

PREMESSO che si rende necessario provvedere, a seguito della manutenzione ordinaria annuale con frequenza semestrale dell'impianto di rilevazione incendio, ad un intervento di revamping per adeguamento normativo, del sistema IRAI, del Comune di Vescovana;

VISTO il Testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e segnatamente l'art. 192 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che recita testualmente:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: **la manutenzione degli impianti degli edifici Comunali;**
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: **manutenzione non programmata dell'impianto di rilevazione incendio a seguito delle risultanze della manutenzione ordinaria;**
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: **art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;**

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 recante Codice dei contratti pubblici ove è disposto che "salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14"; ...comma 1,b) "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 49 del predetto D. Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti che nel sancire l'obbligo del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti pubblici dispone che "E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

VISTO l'articolo 1, comma 130 della legge n. 145/2018 il quale dispone "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, introducendo una deroga per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali non sussiste detto obbligo;

PRECISATO che l'oggetto del contratto è il servizio di **intervento di revamping per adeguamento normativo, del sistema IRAI, del Comune di Vescovana** e che il valore del presente contratto risulta essere inferiore ad euro 5.000,00;

RITENUTO, di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato, nella ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l. con sede in Sede: Via Vittorio Veneto, 12H - 35020 Legnaro (PD) - seisicurezza@pec.it - C.F./P.I. 01085740288, l'operatore economico idoneo a soddisfare l'intervento di revamping per adeguamento normativo, del sistema IRAI, del Comune di Vescovana di seguito dettagliato:

SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE UNI 11224:2026

NR 10,00 NFXI-OPT

fornitura posa e cablaggio di Rivelatore analogico ottico di fumo con isolatore Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco con base. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione. Capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 52mm diametro di 102mm.

NR 8,00 M5A-RP02SG

fornitura posa e cablaggio di Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Morsettiera plug-and-play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso

NR 1,00 TFPAN-04

fornitura posa e cablaggio Dispositivo di segnalazione ottico acustico ALLARME INCENDIO (VAD). Grado di protezione IP21C, per segnalazioni tecnologiche. Pellicola intercambiabile. Montaggio su superficie installazione a parete. Pressione acustica 108dB(A) @ 1m. Assorbimento massimo in segnalazione 58mA. Dimensioni (L x A x P) 365 x 180 x 50mm. Certificato EN 54-3 - EN 54-23

VISTO il preventivo di spesa offerta n. 13566 acclarato al Protocollo N.0005225 del 08.10.2026, trasmesso dalla ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l. con sede in Sede: Via Vittorio Veneto, 12H - 35020 Legnaro (PD) - seisicurezza@pec.it - C.F./P.I. 01085740288, per l'**intervento di revamping per adeguamento normativo, del sistema IRAI, del Comune di Vescovana** comprensivi di garanzia di 12

mesi dalla data di consegna dell'impianto oltre ai diritti di intervento specificati nel preventivo, per un imponibile di € 2.134,00 oltre IVA al 22% pari a € 469,48 per un totale complessivo di € 2.603,48

DATO ATTO che:

- ai fini degli obblighi previdenziali e assicurativi la ditta che si intende incaricare del servizio presenta un DURC regolare con validità al 26/01/2027, come da richiesta effettuata on line prot. INAIL_56137881;
- è stato attribuito all'intervento **CIG: BD54CE75B9**
- ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U.LL. O.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 36/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:

1. Di procedere all'affidamento diretto, alla ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l. con sede in Sede: Via Vittorio Veneto, 12H - 35020 Legnaro (PD) - seisicurezza@pec.it - C.F./P.I. 01085740288 per l'intervento di **revamping per adeguamento normativo, del sistema IRAI, del Comune di Vescovana**, Per un imponibile di € 2.134,00 oltre IVA al 22% pari ad € 469,48 per un totale complessivo di € 2.603,48 costituito dai seguenti servizi

SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE UNI 11224:2026

NR 10,00 NFXI-OPT

fornitura posa e cablaggio di Rivelatore analogico ottico di fumo con isolatore Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco con base. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione. Capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 52mm diametro di 102mm.

NR 8,00 M5A-RP02SG

fornitura posa e cablaggio di Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Morsettiera plug-and-play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso

NR 1,00 TFPAN-04

fornitura posa e cablaggio Dispositivo di segnalazione ottico acustico ALLARME INCENDIO (VAD). Grado di protezione IP21C, per segnalazioni tecnologiche. Pellicola intercambiabile. Montaggio su superficie installazione a parete. Pressione acustica 108dB(A) @ 1m. Assorbimento massimo in segnalazione 58mA. Dimensioni (L x A x P) 365 x 180 x 50mm. Certificato EN 54-3 - EN 54-23

2. Di impegnare a favore della ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l. con sede in Sede: Via Vittorio Veneto, 12H - 35020 Legnaro (PD) - seisicurezza@pec.it - C.F./P.I. 01085740288, l'imponibile di € 2.134,00 oltre IVA al 22% pari ad € 469,48 per un totale complessivo di € 2.603,48 sul cap. 1156/99 del bilancio del corrente esercizio;

3. di trasmettere la presente determinazione alla ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l. con sede in Sede: Via Vittorio Veneto, 12H - 35020 Legnaro (PD) - seisicurezza@pec.it - C.F./P.I. 01085740288 e di procedere all'imputazione contabile della somma specificata dalla seguente tabella:

2026								
Soggetto creditore	Importo	Esercizio Registrazione	Esercizio Imputazione	Codifica di bilancio (118/2011)				
				Missione	Programma	Titolo	Macroag.	Capitolo
SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l.	€ 2.134,00	2026	2026	01	06	1	103	1156/99
Agenzia delle Entrate	€ 469,48	2026	2026	01	06	1	103	1156/99
TOTALE € 2.603,48								

4. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
5. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della già menzionata attestazione;
6. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 c.1 D. Lgs 36/2023.

CIG: BD54CE75B9

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Gambella Simone