COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU

Provincia di Oristano

Via La Marmora, 20 09084 Villanova Truschedu (Or)
Codice Fiscale: 80000650954 P.Iva: 00501690952
Tel. 0783607603 PEC: protocollo@pec.comune.villanovatruschedu.or.it

05/10/2026

Spett.le Ditta
Tecno Impianti
Di Casula Pietro Paolo
Via Cagliari, 38
09090 Albagiara (Or)
tecnopaolo@tiscali.it

Oggetto: Richiesta di preventivo per interventi di adeguamento impianto termico ed elettrico presso Struttura Centro Anziani

Con la presente si richiede a codesta Spett.le Ditta la formulazione di un preventivo sommario di spesa per la realizzazione dei lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico da eseguirsi presso l'immobile comunale in oggetto.

Gli interventi richiesti comprendono, nel dettaglio, le seguenti prestazioni:

1. **Fornitura e installazione di terminali di climatizzazione:**
   - n. 2 Ventilconvettori (Fan coil) della potenza frigorifera resa pari a **2,0 kW** ciascuno;
   - n. 3 Ventilconvettori (Fan coil) della potenza frigorifera resa pari a **5,0 kW** ciascuno;
   - Comprensivi di staffaggio, collegamenti idraulici, elettrici, scarico condensa e prima messa in funzione.
2. **Isolamento termico linee esterne:**
   - Coibentazione della linea di alimentazione/ritorno esterna diametro DN 50 per una lunghezza complessiva pari a circa 10 metri, mediante materiale isolante per uso esterno resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
3. **Rifacimento raccorderia ed organi di linea:**
   - Sostituzione della raccorderia con installazione di organi di sicurezza, controllo, intercettazione e chiusura sulla linea di mandata e ritorno principale a servizio della macchina esterna (Pompa di calore).
4. **Verifica e adeguamento linea elettrica di alimentazione:**
   - Verifica strumentale e visiva della linea elettrica esistente e dei relativi interruttori di protezione a servizio della pompa di calore aria/acqua;
   - Eventuale fornitura e posa in opera di nuovi interruttori di protezione (magnetotermici/differenziali) e cablaggi per l'adeguamento della linea alle normative vigenti (CEI 64-8).

Si prega di far pervenire il preventivo di spesa, redatto su carta intestata all'indirizzo mail ut.villanovatruschedu@gmail.com

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele

VACCA
GIOVANNI
ANTONIO
EMANUELE
05.10.2026
13:38:22
GMT+02:00