

SAIEL e C.

di Abbà Nicola

IMPIANTI ELETTRICI civili ed industriali

Via VI Novembre n. 54

10068 VILLAFRANCA P.TE (TO)

Tel. 338.1166373 – 011.9800334

Email – info@saielimpianti.it

Spettabile

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

P.za Cavour, 1

10068 VILLAFRANCA P.TE (TO)

Villafranca P.te, 22 Aprile 2026

Oggetto: Preventivo per ripristino e messa a norma di n. 2 pali di illuminazione pubblica, danneggiati causa sinistro con auto vettura/trattore agricolo, in Via Vigone nel Comune di Villafranca Piemonte.

RELAZIONE:

Nel tardo pomeriggio di Lunedì 20 Aprile, transitava un mezzo agricolo sulla strada VIA VIGONE - VILLAFRANCA P.TE (TO), ed urtava i pali n. 0528 e n. 0529 della suddetta via.

Il mezzo agricolo non si accorgeva del danno e continuava il transito senza fermarsi.

Alle ore 19,30 arrivavano i Vigili del Fuoco della Stazione di Carmagnola (TO) che mettevano in sicurezza la viabilità.

Alle ore 20,30 siamo stati avvertiti del danno ed alle ore 20.40 eravamo sul posto.

In collaborazione con i Vigili del Fuoco mettevamo in sicurezza il palo n. 0528, tagliandolo di netto ad un metro di altezza, successivamente mettevamo in sicurezza il palo n. 0529, smontando il corpo illuminante e lo sbraccio curvo in cima al palo. Il palo n. 0529 non veniva tagliato dai Vigili Del Fuoco perchè, nonostante fosse leggermente storto, non veniva dichiarato pericoloso per la viabilità.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

- _ Smantellamento e smaltimento palo n. 0528 - palo conico in ferro mt 8,80
- _ Smantellamento e smaltimento palo n. 0529 - palo conico in ferro mt 8,80
- _ Fornitura e posa di nuovo palo conico H8.80mt alla posizione n. 0528
- _ Fornitura e posa di nuovo sbraccio alla posizione n. 0528
- _ Fornitura e posa di nuovo corpo illuminante alla posizione n. 0528
- _ Fornitura e posa di nuovo palo conico H8.80mt alla posizione n. 0529
- _ Realizzazione collegamenti, connessioni e prove di funzionamento.
- _ Lavori eseguiti con uso di PLE.

PREVENTIVO DI SPESA PER IL RIPRISTINO:

IMPORTO TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA € **2.350,00**

Rimaniamo in attesa di Vs. riscontro e sperando che la suddetta offerta rispecchi le Vs. aspettative, porgiamo con l'occasione Cordiali Saluti.

SAIEL e C.

SAIEL e C. di Abbà Nicola

Via VI Novembre n. 54

10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)

Tel. 338.1166373 - Cell. 338.1166373

email: amministrazione@saielimpianti.it

pec: saielvillafranca@legalmail.it

P.IVA 03623870049 - C.F.: BBA NCL 84P24 I470P

REA: TO-1212019 - Cod. SDI W7YVJK9