Copia

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 26 DEL 29/10/2026

OGGETTO:

L.r. 14/2019 art. 8. - Programma di attuazione per la montagna annualità 2025 - Determinazione Dirigenziale Ambiente, Energia e Territorio - Sviluppo della Montagna n. 1132/A1615A del 17.12.2025 - Macrolinea di azione n. 3 - articolo 28, comma 2, lettera c: manutenzione straordinaria patrimonio esistente – Realizzazione scavo per installazione valvola di intercettazione a saracinesca e relativi accessori al servizio della condotta di alimentazione della centrale idroelettrica di proprietà dell'Ente denominata "Ponte Romano" sita nel Comune membro di Baceno - Affidamento a ditta Cave Spadea S.r.l. corrente in Crevoladossola (VB) e assunzione impegno di spesa - CIG BD92EC1CB1.

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno ventinove,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 1 datata 09 gennaio 2025 avente ad oggetto *"Programmazione degli Obiettivi anno 2025 e presa d'atto verbale dell'attività svolta dall'Ente annualità 2024"*, con la quale, tra l'altro, è stato deciso:

1. di prendere atto ed esprimere parere positivo relativamente al verbale presentato dal Nucleo di Valutazione riguardante la complessiva attività svolta dal personale dell'Ente, in merito ai programmi e progetti obiettivo approvati dalla Giunta dell'Unione con proprio atto deliberativo n. 1 del 18/01/2024, conservato agli atti;
2. di approvare i progetti obiettivo per l'anno 2025 così come proposti dal Segretario e dai Responsabili di Posizione Organizzativa:

   - Settore Tecnico: Claudio Boldini;
   - Settore Finanziario Amministrativo: Giuliana Maccagno;
   - Settore Affari Generali e Protezione Civile: Giuseppe De Cesare;
   - Settore Funzioni Montane: Monica Ruschetti.

Visti gli articoli 182 e seguenti del D.Lgs. 267/2000.

Visto il Bilancio di Previsione dell'Ente 2026-2028, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14 in data 18.12.2025.

Località Bagni n. 20 – 28862 Crodo (VB)–Tel. 0324.338452-Fax 0324.237028-C.F. 92017440030-P.IVA: 02224280038
E-mail: info@unioneantigoriodivedroformazza.it - E-mail certificata: unioneantigoriodivedroformazza@legalmail.it
www.unioneantigoriodivedroformazza.it

Premesso che il presente atto diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ricordato che l'Unione Montana Alta Ossola è proprietaria di un impianto idroelettrico denominato "Ponte Romano" sito nel Comune membro di Baceno, il quale, in esercizio fin dall'anno 2001, ha in corso una serie di interventi volti all'esecuzione di rinnovamento e riparazione delle principali componenti, indispensabili data la vita tecnica degli stessi, così da mantenere l'impianto in condizioni di massima producibilità e funzionalità, nonché sicurezza di esercizio.

Preso atto che è necessario installare una valvola interrata a saracinesca di intercettazione della condotta di alimentazione della centrale idroelettrica di cui sopra, da collocare all'esterno dell'immobile e nelle immediate vicinanze dello stesso, utile per la messa in sicurezza della centrale in particolar modo per lo svolgimento di interventi di manutenzione o riparazione, senza svuotamento dell'intera condotta a monte.

Richiamate le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 69 del 10.10.2024 avente ad oggetto *"Centrali idroelettriche di proprietà dell'Ente - Attuazione piano di interventi di ammodernamento, manutenzione e riparazione - Atto di indirizzo."* e della Deliberazione di Giunta n. 74 del 24.10.2024 avente ad oggetto *"Deliberazione di Giunta n. 69 del 10.10.2024 - Centrali idroelettriche di proprietà dell'Ente - Attuazione piano di interventi di ammodernamento, manutenzione e riparazione - Approvazione delle operazioni prioritarie e provvedimenti conseguenti."*, di cui questo intervento è parte funzionale e propedeutica.

Vista la Deliberazione di Giunta n. 63 del 04.09.2025 avente ad oggetto *"Esame ed approvazione progetti di fattibilità relativi al programma annuale di attuazione per la montagna"* di destinazione del contributo concesso annualmente a favore di questo Ente da parte della Regione Piemonte, con la quale veniva approvata la Scheda 1 relativa alla macrolinea d'azione 3, manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti, centrale idroelettrica denominata "Ponte Romano".

Acquisito agli atti prot. 0002119 del 22.10.2026, per le opere di solo scavo, il preventivo di spesa formulato dalla ditta Cave Spadea & C. S.r.l. corrente in 28865-Crevoladossola (VB), via S.S. Sempione n. 227, C.F. e P.IVA 00114480031, domicilio digitale: *cavespadea@legalmail.it*, per euro 2.500,00 oltre a IVA di Legge per euro 550,00, quindi per complessivi euro 3.050,00.

Accertata la regolarità contributiva dell'Affidatario, come da DURC agli atti prot. 0002171 del 29.10.2026, richiesta del 27.10.2026 valido a tutto il 24.02.2027.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto di provvedere al meglio,

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di affidare alla ditta Cave Spadea & C. S.r.l. corrente in 28865-Crevoladossola (VB), via S.S. Sempione n. 227, C.F. e P.IVA 00114480031, domicilio digitale:

Località Bagni n. 20 – 28862 Crodo (VB)–Tel. 0324.338452-Fax 0324.237028-C.F. 92017440030-P.IVA: 02224280038
E-mail: info@unioneantigoriodivedroformazza.it - E-mail certificata: unioneantigoriodivedroformazza@legalmail.it
www.unioneantigoriodivedroformazza.it

cavespadea@legalmail.it, i lavori di scavo per la posa di valvola interrata al servizio della condotta di adduzione idrica alla centrale idroelettrica denominata “Ponte Romano” nel Comune di Baceno, per euro 2.500,00 oltre a IVA di Legge per euro 550,00, quindi per complessivi euro 3.050,00 come da preventivo agli atti prot. 0002119 del 22.10.2026;

3. di reperire l’importo complessivo di euro 3.050,00 al Cod. 01.05.2 Cap. 6160.2.1 del bilancio corrente esercizio.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe De Cesare

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Unione Montana Alta Ossola, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giuliana Maccagno

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 30/10/2026 al 14/11/2026.

Crodo, lì _____

L’addetto alla pubblicazione
F.to:**

Località Bagni n. 20 – 28862 Crodo (VB)–Tel. 0324.338452-Fax 0324.237028-C.F. 92017440030-P.IVA: 02224280038
E-mail: info@unioneantigoriodivedroformazza.it - E-mail certificata: unioneantigoriodivedroformazza@legalmail.it
www.unioneantigoriodivedroformazza.it