

N. ORD.	DENOMINAZIONE EDIFICIO	INDIRIZZO EDIFICIO O FORNITURA	DICO	CODICE CIT	POD (contatore energia elettrica)	PDR Codice Punto di Riconsegna	DATI CATASTALI IMMOBILI	Potenza Nominale kW	PRATICA INAIL EX ISPESL	CPI	NOMINA TERZO RESPONSABILE	NOTE	DESCRIZIONE GENERATORE /ANNO INSTALLAZIONE CALDAIE	NOTE / BRUCIATORI / VARIE
1	PISCINA	Piscina VIALE MOLINETTA		12165477	IT001E04551955	61440001002692	FG. 29 N. 227	1020	In fase di Redazione	SCIA VV.FF. pratica 27115 del 27/6/22 Ns prot. 14022/22	SI		HOVAL ULTRAGAS 500 (463 kW) CONDENSAZIONE installata 12/2018 + UTA SPOGLIATOIO EUROCLIMA 4.000MC/H N.ORDER 19-111-1428 + UTA LOCALE VASCHE 16.000 MC/H N. ORDER 19-111-1428 + SOLARE TERMICO + ADDOLCITORE	SALE ADDOLCITORE
	ELMENTARE LUIGI CAVAGLIA	Scuola Elementare Via Roma, 32					FG. 29 N. 224-226						CONDENSAZIONE installata 12/2022 + UTA PALESTRA installata 2025	PULIZIA FILTRI UTA PALESTRA
2	CENTRO CIVICO	VIA FRICCHIERI 13	341698	IT001E00224961	01500130016201	FG. 29 N. 219	1440	immatricolazione ISPESL TO 8781/95	Pratica n. 3810 Comando Provinciale VVF Torino	SI		n. 2 caldaie marca VIESSMANN modello VITOCROSSAL 300 potenza termica 720kW cadauna data installazione 2012 + caldaia ACV per ACS cucina scuola alberghiera	n.2 bruciatori marca BALTUR modello TBG 80 LX PN potenza 130-800kW anno 2012. GRUPPI UTA E FRIGO PER VARIE UTENZE	
												Pompa di calore elettrica	N. 1 Pompa di calore Aria/acqua Systemair Syscroll 400 Air Evo anno di installazione 2019	PULIZIA FILTRI UTA E FANCOIL UFFICI / TEATRO - SALE per caldaia ACV (tetto primo piano scuola)
													TEATRO installata 2023 UTA modello Euroclima ZHK Inova DG 21/13,5 dotata di recuperatore di calore a piastre UMIDIFICATORE marca Carel modello Gasteam Outdoor 90Kg/h	PULIZIA FILTRI
3	SCUOLA MEDIA BENEDETTO ALFIERI	VIA TAPPI 44		216107	IT001E02995133	01500130051895	FG. 27 N. 20	1092	immatricolazione ISPESL 97/400885/TO	Pratica n. 36398 Comando Provinciale VVF Torino	SI		HOVAL ULTRAGAS 500 (463 kW) CONDENSAZIONE installato 10/2019	PULIZIA FILTRI FANCOIL PALESTRA E PALESTRINA
4	CAMPO SPORTIVO COMUNALE	VIA GARAVELLA SN		216111	IT001E02907079	01500130064492	FG. 31 N. 409	100		NON NECESS	SI		n.2 caldaie marca IMMERSAS modello VITRIX 50 potenza termica 50 kW caduna data installazione 2006 + UTA SPOGLIATOI ROSSO OFFICINE + RECUPERATORE AERMEC PER NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI	PULIZIA FILTRI UTA E RECUPERATORE
5	EX MUNICIPIO	VIA MONTE DI PIETA' 3		216103	IT001E02995965	01500130016389	FG. 29 N. 172	32	NON NECESS	NON NECESS	SI		n.1 caldaia a CONDENSAZIONE marca IMMERSAS modello VICTRIX 32kW TT PLUS (cod.mod. 3.025515) potenza termica 32kW a servizio di protezione civile e associazioni	
6	SEDE VV. F.	VIA ROMA 21		12169322	IT001E02994563	01500130016215	FG. 29 N. 167	25,8	NON NECESS	NON NECESS	SI		n.1 caldaietta FER	COMANDO CON CRONOTERMOSTATO (ORARI IMPOSTATI PER PROTEZIONE CIVILE)
7	MICRONIDO COMUNALE	VIA DANTE ALIGHIERI 14		12169321	IT001E01204608	POMPA DI CALORE CON SONDE GEOTERMICHE	FG. 16 N. 664	23	NON NECESS	NON NECESS	SI	Pompa di calore elettrica	N.1 nuova pompa di calore geotermica acqua/acqua reversibile in fase di installazione, potenza termica 23 Kw + nuovi collettori solari termici di potenza max 12.600 W	PULIZIA FILTRI FANCOIL
8	MAGAZZINO COMUNALE	LOCALITA' PO PICCOLO		12165476	IT001E02993390	GASOLIO	FG. 39 N. 150	90	NON NECESS	NON NECESS	SI	Aria	n.1 generatore aria marca BLOWTHERM potenza termica 90kW data installazione 1976	bruciatore a gasolio BALTUR modello SPARK 10 5-60 kW anno 1996. GENERATORE A ARIA
9	SCUOLA MATERNA	VIA VIGADA 15		12350633	IT001E02527904	01500000204133	FG. 27 N. 319	34,9 + 25,2			SI		N. 1 pompa di calore ad assorbimento a gas ROBUR gahp-a ht s1 - Caldaia integrata ay00-120 PN 34,9 + ADDOLCITORE + N. 4 RECUPERATORI ZEHNDER + GRUPPO FRIGO AERMEC PER CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	PULIZIA FILTRI RECUPERATORI E FANCOIL + SALE
10	ALLOGGI EX CASERMA DI VIA QUARANTA	Via Quaranta 18	DICO Prot. 14398/2022	12816427	IT001E10640340	01500130016418	FG. 30 N. 302 Sub 2-10-11-12-13	33,5	NON NECESS	NON NECESS	SI	Risch. e ACS	N. 1 Caldaia BALTUR SMILE ENERGY MK 50 SP data di installazione 5_2022 + bollitore in acciaio da lt. 300 Cordivari	Veriche Periodiche e Cicli Disinfestazione Antilegionella
		Via Quaranta 16						12,37					n.1 Pompa di calore potenza termica 12,37Kw + Accumulatore ACS +n. 4 VMC (n 2 piano terra e n.2 piano primo) con RECUPERATORE DI CALORE	PULIZIA FILTRI E RECUPERATORE DI CALORE + Disinfestazione Antilegionella